

**CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN**

Espacio Reservado para identificación Corporativa de la Empresa Instaladora habilitada	<b>Nº REGISTRO DE LA INSTALACIÓN (1)</b>	Sello oficial 6 Registro telemático de la Junta de Andalucía
	A 000001 20	Registro Telemático
	<b>Nº EXPEDIENTE BAJA TENSIÓN (2)</b>	14/12/2020 16:16:33

<b>TITULAR DE LA INSTALACIÓN</b>	
Nombre o Razón Social:	NIF/NIE/Otro:
Domicilio:	Código Postal: 41006
Localidad: SEVILLA	Provincia: SEVILLA
<b>DATOS DE LA INSTALACIÓN</b>	
Emplazamiento:	Número: Bloque: Portal: Escalera: Piso: Puerta:
Localidad: SEVILLA	Provincia: SEVILLA
Código Postal: 41006	
Tipo de instalación (3): f. Viviendas unifamiliares	Uso al que se destina: Vivienda individual
Superficie (m <sup>2</sup> ): 82	
Instalación: <input checked="" type="checkbox"/> Nueva <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Modificación	CUPS:
<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN</b>	
Caja General de Protección Intensiva Nominal (A):	Línea General de Alimentación: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Instalación - Potencia prevista (kW):	Conductor de la línea general de alimentación: Nivel aislamiento: Material aislamiento: Material conductor: Sección fase/neutro/protección (mm <sup>2</sup> ):
Derivación individual - Potencia prevista (kW): 5.75	Conductor de la derivación individual: Nivel aislamiento: 450/750v Material aislamiento: Termoplásticos (ES07Z1-K) Material conductor: Cobre Sección fase/neutro/protección (mm <sup>2</sup> ): 10/10/10
Tipo de suministro: <input checked="" type="checkbox"/> Monofásico <input type="checkbox"/> Trifásico	Tensión suministro (V) (4): 230V
Empresa Distribuidora: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.	
Protecciones diferenciales Instaladas: Intensidad nominal (A): 40 Sensibilidad (mA): 30	Protecciones contra sobretensiones: <input checked="" type="checkbox"/> Interrup. automático de protección contra sobrecargas y cortocircuitos <input type="checkbox"/> Fusibles calibrados de protección contra sobrecargas y cortocircuitos
Resistencia puesta a tierra (Ω): 6.2	Resistencia de aislamiento de la instalación (kΩ): 97000
<b>VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN</b>	
Director de Obra:	Titulación: Colegio Oficial: N° Colegiado:
Organismo de Control Autorizado que ha realizado la Inspección Inicial:	N°. Notificación: Referencia y fecha de la Inspección Inicial Favorable realizada:
Empresa Instaladora Habilitada JUAN SANCHEZ ROMERO	NIF/NIE/Otro: 07552509E
Instalador en Baja Tensión JUAN SANCHEZ ROMERO	NIF/NIE/otro: 07552509E
	Categoría: Básica <input type="checkbox"/> M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 Especialista <input checked="" type="checkbox"/> Modalidad (5):
Observaciones:	
El Instalador en Baja Tensión perteneciente a la Empresa Instaladora arriba indicada, CERTIFICA haber ejecutado y verificado la instalación de acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas a probado mediante el Real Decreto 842/2002, así como con las normas particulares de la empresa distribuidora oficialmente aprobadas y con la Documentación Técnica de la instalación. En .....SEVILLA....., a 14 de .....Diciembre de .....2020	
(Firma del Instalador en baja tensión y sello de la Empresa Instaladora habilitada)	
<b>CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS</b>	
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:	
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General de Industria, Energía y Minas, cuya dirección es C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja 41092 - Sevilla.	
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.chap@juntadeandalucia.es	
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para tramitar su instalación eléctrica en base al Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión (BOE 18.09.02) y la ORDEN de 24 de octubre de 2005, por la que se regula el procedimiento electrónico para la puesta en servicio de determinadas instalaciones de Baja Tensión.	
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.	
La información adicional detallada, así como el formulario para el ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos	

**Código Seguro de verificación: . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.**

<b>FIRMADO POR</b>	<b>JUAN SANCHEZ ROMERO</b>	<b>FECHA Y HORA</b>	<b>14/12/2020 16:16</b>
<b>ID. FIRMA</b>	<b>ws234.juntadeandalucia.es</b>	<b>PÁGINA</b>	<b>1/1</b>